



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ**

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: 15.mchs@rso-a.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алалия +7(8672) 25-84-32)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району

(РФ, 363755, РСО – Алалия, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02) e-mail: ond.mozdok@vandex.ru

Предписание № 107/1/90

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

детский сад № 5 «Ёлочка» г. Моздока Республики Северная Осетия – Алалия

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Моздокского района по пожарному надзору № 107 от «25» сентября 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с "01" октября 2019 г. с 09 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин., "15" октября 2019 г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. и "17" октября 2019 г. с 12 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. проведена проверка старшим инспектором ОНД и ПР по Моздокскому району майором вн.сл. Шконда Н.Ю. (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по помещениям и территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 5 «Ёлочка» г. Моздок РСО - Алалия, расположенного по адресу: РСО-Алалия, г. Моздок, ул. Кирова, 106

совместно с заведующей МБДОУ ДС № 5 г. Моздок Макарова Людмила Анатольевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Установить систему автоматического обнаружения первоначальных факторов пожара	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; НПБ 110-03	05.10.2020г.	
2.	Установить в зданиях систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; НПБ 104-03	05.10.2020г.	

3.	Провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения	п. 21 ППР РФ	05.10.2020г.	
4.	Предусмотреть ограждение на кровле	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; п. 8.11 СНиП 21-01-97*	05.10.2020г.	
5.	Лестницы 3-го типа обеспечить уклоном не более 1:1, шириной проступи - не менее 25 см, а высотой ступени - не более 22 см.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; п. 6.30* СНиП 21-01-97*	05.10.2020г.	
6.	Руководителю организации организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего акта испытаний.	п. 24 ППР РФ	05.10.2020г.	
7.	Не допускать применение на путях эвакуации материалов с неизвестными показателями пожарной опасности	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; п. 6.25* СНиП 21-01-97*	05.10.2020г.	
8.	Не допускать отделку стен на путях эвакуации материалом с неизвестными показателями пожарной опасности (здание гладильной)	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; п. 6.25* СНиП 21-01-97*	05.10.2020г.	
9.	При высоте лестниц более 45 см предусмотреть ограждения с перилами	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; п.6.28* СНиП 21-01-97*	05.10.2020г.	
10.	Все помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел, обеспечить двумя эвакуационными выходами.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ. № 184; п.6.12* СНиП 21-01-97*	05.10.2020г.	
11.	На остекленных дверях предусмотреть защитные решетки до высоты не менее 1,2 м.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ. № 184; п. 1.136 СНиП 2.08.02-89*	05.10.2020г.	
12.	Двери кладовых для хранения горючих материалов, электрощитовой, и других пожароопасных технических помещений, а также кладовой для хранения белья и гладильной в детском дошкольном учреждении выполнить противопожарными (пределом огнестойкости не менее 0,6 ч.)	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ. № 184; п. 1.82 СНиП 2.08.02-89*	05.10.2020г.	
13.	Руководителю организации обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 ППР РФ	05.10.2020г.	
14.	Выход из подвального помещения, преду-	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3,	05.10.2020г.	

	смотреть непосредственно наружу обособленным от общей лестничной клетки здания.	ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ. № 184; п.6.9* СНиП 21-01-97*		
15.	Лестничные клетки оборудовать дверьми с приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ. № 184; п.6.18* СНиП 21-01-97*	05.10.2020г.	
16.	Металлические конструкции лестничной площадки- на втором этаже выполнены с нормируемым пределом огнестойкости.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ. № 184; п.5.18* СНиП 21-01-97*	05.10.2020г.	
17.	В помещении котельной предусмотреть внутренний противопожарный водопровод.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ. № 184; п.17.5 СНиП II -35-76*	05.10.2020г.	
18.	В помещении котельной предусмотреть легкосбрасываемые конструкции.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ. № 184; п.3.16* СНиП II -35-76*	05.10.2020г.	
19.	Прокладку кабелей питающих и распределительных сетей, выполнить в коробах или открыто на конструкциях, а проводов - только в коробах.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ. № 184; п.14.4 СНиП II -35-76*	05.10.2020г.	
20.	В котельной, работающей без постоянного обслуживающего персонала, на диспетчерский пункт вынести сигналы (световые и звуковые): неисправности оборудования, при этом в котельной фиксируется причина вызова; сигнал срабатывания главного быстродействующего запорного клапана топливоснабжения котельной; для котельных, работающих на газообразном топливе при достижении загазованности помещения 10 % от нижнего предела воспламеняемости природного газа.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ. № 184; п.15.15* СНиП II -35-76*	05.10.2020г.	
21.	Обеспечить соблюдение сроков перезарядки первичных средств пожаротушения.	п. 70 ППР РФ	05.10.2020г.	
22.	Установить указатель направления движения к пожарным гидрантам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 55 ППР РФ	05.10.2020г.	
23.	Декларацию пожарной безопасности регистрационный номер 90 230 501 - ТО – 326 от 30.03.2015 года выполнить с достоверной информацией.	ст. 64 ФЗ № 123	05.10.2020г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР
по Моздокскому району Шконда Н.Ю.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 17 » 10 2019 г.

Предписание для исполнения получила:



2019 г.

заведующая МБДОУ ДС № 5
г.Моздок Макарова Л.А.
(должность, фамилия, инициалы)